



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej

ONS-HKiŚ.9020.1.104.2026

Bielsko-Biała, 2026-10-02

Komunikat dotyczący jakości wody sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Spółkę Wodociągową w Bystrej przy ul. Klimczoka 269a z dnia 02.10.2026 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie wyników badań jakości wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Spółki Wodociągowej w Bystrej, zlokalizowanego przy ul. Klimczoka 269a, zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości Bystra w gminie Wilkowice oraz miasta Bielska-Białej w rejonie ulic: Ochota, Bystrzańska, Orla i Modra, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Przyczyną stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia jest przekroczenie wartości parametrycznej dla parametru mikrobiologicznego *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami), którego oznaczona wartość wyniosła 4 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 0 jtk/100 ml.

W związku z powyższym woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).



Uwaga:

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do skutecznego poinformowania użytkowników powyższego wodociągu o braku przydatności wody do spożycia oraz zapewnienia zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r.

Zlecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Agnieszka Kastelik-Protasewicz

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
ul. Broniewskiego 21 | 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 00 12
adres e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-58749-44942-JJWDB-11